

## LAUDO DE SONDAGEM

Eu, **Luan Dametto, Engenheiro Civil, CREA RS228879**, DECLARO, na qualidade de representante do setor de engenharia do Município de Anta Gorda/RS, CNPJ sob nº 87.261.509/0001-76, como responsável técnico pelas fundações do projeto de construção de “COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA NA PRAÇA PREFEITO GENUÍNO DALLÉ”, vinculado ao CONVÊNIO FPE 4852/2023, declaro que foram realizadas sondagens de simples reconhecimento com escavações para investigação geológica e geotécnica da área.

Foram realizados 3 furos, com auxílio de trado mecanizado acoplado a retroescavadeira. Os furos de sondagem foram executados para reconhecimento do subsolo, observando-se o material retirado pelo trado, a rigidez da penetração, a presença de nível de água e a profundidade até atingir o impenetrável.



(51) 3756-1149



oficialdegabinete@antagorda.rs.gov.br



R. Padre Hermínio Catelli, nº659, Centro | CEP: 95980-000

### Furo nº 01:

Material: argila

Lençol freático: não localizado

Resistência do solo:mediamente compacta

Profundidade até o impenetrável: 4,80m

### Furo nº 02:

Material: argila

Lençol freático: não localizado

Resistência do solo:mediamente compacta

Profundidade até o impenetrável: 4,75m

### Furo nº 03:

Material: argila

Lençol freático: não localizado

Resistência do solo:mediamente compacta a

Profundidade até o impenetrável: 4,95m

Anta Gorda/RS, 23 de julho de 2025.

Luan Dametto

Eng. Civil CREA RS228879



(51) 3756-1149



oficialdegabinete@antagorda.rs.gov.br



R. Padre Hermínio Catelli, nº659, Centro | CEP: 95980-000